

Инженерные системы

1. Адрес 396070, Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 86

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы Да
Количество вводов в МКД, шт 2
Год проведения последнего капитального ремонта 1991
Физический износ, % 10

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы Да
Тип Централизованная канализация
Материал сети чугун
Год проведения последнего капитального ремонта 1991
Физический износ, % 10

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы Да
Тип центральное
Количество вводов в МКД, шт 1
Год проведения последнего капитального ремонта 1991
Физический износ, % 5

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт 1
Тип Тупиковая
Физический износ, % 15
Год проведения последнего капитального ремонта 1991

5.1 Стояки

Физический износ 32
Материал стояков Сталь черная

5.2 Запорная арматура

Физический износ 32

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети Сталь черная
Физический износ 32

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы Да
Год проведения последнего капитального ремонта 1991
Тип системы Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя Вода
Физический износ, % 15
Количество вводов в МКД, шт 1

6.1 Отопительные приборы

Тип Конвектор
Физический износ 36

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием
Материал сети Сталь черная
Физический износ 36

6.3 Стояки

Тип квартирной разводки внутридомовой системы отопления Вертикальная
Материал Сталь черная
Физический износ 36

6.4 Запорная арматура	
Физический износ	36
6.5 Печи, камины и очаги	
Физический износ	0
Год проведения последнего капитального ремонта	1600
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип системы	Тупиковая
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт	1
Физический износ	15
Год проведения последнего капитального ремонта	1991
7.1 Запорная арматура	
Физический износ	32
7.2 Стояки	
Материал	Сталь черная
Физический износ	32
7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения	
Физический износ	32
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС	Сталь черная
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием
8. Лифты	
8.1	
Номер подъезда	1
Заводской номер	10002
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	10002
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	300
Год ввода в эксплуатацию	1991
Год проведения последнего капитального ремонта	2016
Физический износ	—
9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета	
Сведения отсутствуют	
10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета	
Сведения отсутствуют	
11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета	
Сведения отсутствуют	
12. Сведения об установленных комнатных приборах учета	
Сведения отсутствуют	