Инженерные системы

1. Адрес	396070, Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Ленина, д. 1а
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
Физический износ, %	20
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	чугун
Год проведения последнего капитального ремонта	1959
Физический износ, %	15
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	1959
Физический износ, %	10
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %	15
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
5.1 Стояки	
Физический износ	15
Материал стояков	Полипропилен
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	10
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Полипропилен
Физический износ	15
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Вода
Физический износ, %	15
Количество вводов в МКД, шт	1
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Конвектор; Радиатор
Физический износ	14
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Вспененный полиэтилен (энергофлекс)
Материал сети	Полипропилен
Физический износ	14
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Вертикальная
Материал	Полипропилен
Физический износ	14

6.4 Запорная арматура

Физический износ 14

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта 1600

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Да

Тип системы Тупиковая

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 15

Год проведения последнего капитального ремонта 2009

7.1 Запорная арматура

Физический износ 14

7.2 Стояки

Материал Полипропилен

Физический износ 14

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 14

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Полипропилен

Материал теплоизоляции сети Вспененный полиэтилен (энергофлекс)

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

Сведения отстутствуют

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Горячая вода 1

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют